

Проектирование и эксплуатация подвальных помещений требуют к себе особого внимания: следует придерживаться определённых правил, чтобы избежать возгорания, которое, в свою очередь, может привести к существенному материальному ущербу и угрожать здоровью и жизни жителей дома.

### **Основные требования к пожарной безопасности подвальных помещений.**

К наиболее важным мерам для предотвращения пожароопасных и других чрезвычайных ситуаций относятся следующие:

- в подвальных помещениях запрещено хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и других взрывоопасных веществ и материалов;
- в случае, если подвальные помещения не используются, входные двери должны быть заперты на замок, а ключи от входа в подвальные помещения должны храниться в диспетчерской, либо, при их отсутствии, у коменданта;
- окна подвальных помещений должны быть обязательно застеклены, а световые проемы должны регулярно очищаться от мусора, при этом не допускается их закрытие наглухо;
- у входа в подвалы должны иметься схемы их планировки;
- обязательное наличие нескольких средств противопожарной защиты (огнетушитель, песок и так далее).

Для того, чтобы избежать нежелательных материальных затрат в случае пожара, необходимо следовать не только правилам пожарной безопасности, но и элементарным правилам поддержания чистоты и порядка в помещении. Загрязнение помещения мусором может стать не только причиной возгорания, но и дальнейшего его распространения.

Если подвальное помещение используется в коммерческих или предпринимательских целях, то сотрудникам вышеупомянутого объекта следует запретить любые действия, влекущие за собой возникновения пожароопасных ситуаций, таких как курение, пользование открытым огнем и так далее.

Достаточно важным является наличие системы информирования службы спасения, а также людей, проживающих на данной территории, или работников. Как правило, под такой системой подразумевается автоматическая сигнализация и современная система оповещения персонала. Среди обязательных действий следует отметить:

1. Информирование персонала о том, где располагаются эвакуационные выходы.
2. Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях.
3. Инструктаж по использованию огнетушителя и прочих средств противопожарной защиты

**С Уважением,**

**1 РОНПР Управления по ЮАО**

**ГУ МЧС России по г. Москве**



**112**

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН  
**СПАСЕНИЯ**