



СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС №1

**В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО
МНОГОТАРИФНОГО
СЧЕТЧИКА?**



Он обеспечивает дифференцированный учёт электроэнергии в зависимости от времени суток.

Сутки разделены на зоны, для каждой зоны установлен свой тариф.

ВОПРОС №2

**ЧТО ТАКОЕ МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ И КАК УЗНАТЬ
ЕГО СРОК ДЕЙСТВИЯ?**



Межповерочный интервал – это срок, в течение которого завод-изготовитель гарантирует, что показания прибора будут точны. При истечении этого срока необходима замена или поверка. МПИ указан в паспорте прибора учёта.

ВОПРОС №3

**ВОЗМОЖНА ЛИ ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКА, ПРИ ИСТЕЧЕНИИ
СРОКА МЕЖПОВЕРОЧНОГО
ИНТЕРВАЛА?**



Возможна в специализированной лаборатории, но стоимость процедуры может быть выше, чем замена прибора, а по результату прибор, возможно, придётся заменить.

ВОПРОС №4

**ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НЕИСПРАВЛЕН
ПРИБОР УЧЁТА?**



При обнаружении неисправности счётчика необходимо сообщить об этом в ПАО «Мосэнергосбыт» и не позднее 30 календарных дней произвести замену прибора учёта.



Не забудьте своевременно осуществить поверку или заменить электросчётчик на новый после истечения срока эксплуатации текущего. Показания приборов учёта с истекшим сроком поверки не могут быть использованы при расчётах.

